

整備項目表(路外駐車場)

1 駐車場

整備項目	整備基準	整備状況	摘要
駐車場	車いす使用者用駐車施設の設置	有・無	
	車いす使用者用駐車施設の構造 1 幅350cm以上 2 車いす使用者用である旨の立看板等による見やすい方法による表示 3 利用円滑経路の距離ができるだけ短くなる位置へ設置	cm 有・無 適・否	

2 利用円滑化経路

整備項目	整備基準	整備状況	摘要	
利用円滑化経路	経路 車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路（1以上）	有・無		
	構造	段を設けない構造（傾斜路を併設する場合を除く。）	適・否	
		出入口の有効幅120cm以上	cm	
		粗面又は滑りにくい材料による表面の仕上げ	適・否	
		段の構造 1 手すりの設置 2 回り段を設けない構造 3 粗面又は滑りにくい材料による表面の仕上げ 4 識別しやすく、かつ、つまずきにくい構造 5 側壁が壁でない場合の立ち上がりの設置	有・無 適・否 適・否 適・否 有・無	
		排水溝へのつえ、車いす等の使用者の通行に支障のない構造の溝ぶたの設置	有・無	
		幅員120cm以上	cm	
		50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を確保	適・否	

	<p>傾斜路の構造</p> <p>1 有効幅120cm以上（階段に併設する場合90cm以上）</p> <p>2 勾配1/12以下（高さ16cm以下の場合1/8以下）</p> <p>3 高低差75cm以内ごとの踏幅が150cm以上の踊場の設置</p> <p>4 縁端部への高さ5cm以上の立ち上がり又は側壁の設置</p> <p>5 粗面又は滑りにくい材料による表面の仕上げ</p> <p>6 手すりの設置（勾配1/12超の傾斜がある部分又は高さ16cm超で勾配1/20超の傾斜がある部分に限る。）</p> <p>7 傾斜路の色と踊場及び通路等の色との識別</p>	<p>cm</p> <p>/</p> <p>cm</p> <p>有・無</p> <p>適・否</p> <p>有・無</p> <p>適・否</p>	
--	--	--	--