

●香川県告示第429号

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第5条第1項の規定に基づく特定施設の設置の許可の申請があったので、同条第4項の規定によりその概要を次のとおり告示する。

なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

令和3年11月12日

香川県知事 浜 田 恵 造

1 申請の概要

(1) 申請者の住所及び名称並びに代表者の氏名

高松市番町一丁目8番15号

香川県広域水道企業団 企業長 浜田 恵造

(2) 事業場の所在地及び名称

仲多度郡琴平町下櫛梨111-1

香川県広域水道企業団 中部浄水場

(3) 特定施設に関する事項

設置しようとする特定施設

種	類	産業廃棄物処理施設	
能	力	17.3m <sup>3</sup> /日 1基	
工 期 等	工事着手予定年月日	許可後	
	工事完成予定年月日	令和5年1月31日	
	使用開始予定年月日	令和5年1月31日	
使用時間間隔及び1日当たりの使用時間		8時間断続使用	
排出さ れる汚 水等の 汚染状 態	項 目	通 常	最 大
	水素イオン濃度	6.8	6.0~8.0
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	7	30
	化学的酸素要求量 (mg/L)	14	40
	浮遊物質 (mg/L)	6	30
	窒素含有量 (mg/L)	0.1未満	0.2
	りん含有量 (mg/L)	0.01未満	0.02
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/L)	0.5未満	0.5未満
排出される汚水等の量 (m <sup>3</sup> /日)		15	17.3

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

種	類	排水処理施設
能	力	(変更前) 35.4m <sup>3</sup> /日 (変更後) 17.3m <sup>3</sup> /日
汚水等の処理方式		加圧脱水+凝集沈殿

工期等	工事着手予定年月日	許可後			
	工事完成予定年月日	令和5年1月31日			
	使用開始予定年月日	令和5年1月31日			
使用時間間隔及び1日当たりの使用時間		8時間断続使用+24時間連続使用			
処理前及び処理後の汚染状態	項目	処 理 前		処 理 後	
		通 常	最 大	通 常	最 大
	水素イオン濃度	7.0	6.4~7.8	7.2	6.6~7.8
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	20	80	10	80
	化学的酸素要求量 (mg/L)	30	80	20	80
	浮遊物質 (mg/L)	600	9,500	30	90
	窒素含有量 (mg/L)	0.1未満	0.2	0.1未満	0.2
	りん含有量 (mg/L)	0.01未満	0.02	0.01未満	0.02
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/L)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	25	50	25	50
排出される汚水等の量(m <sup>3</sup> /日)		390	2,700	0	50

(5) 排出水の汚染状態及び量

区 分		排 水 口 No. 1、No. 3~No. 5	
排出水の汚染状態	項 目	通 常	最 大
	水素イオン濃度	7.2	6.6~7.8
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	10	80
	化学的酸素要求量 (mg/L)	20	80
	浮遊物質 (mg/L)	30	90
	窒素含有量 (mg/L)	0.1未満	0.2
	りん含有量 (mg/L)	0.01未満	0.02
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/L)	0.5未満	0.5未満
	大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	25	50
排出水の量 (m <sup>3</sup> /日)		0	(No. 1) 50 (No. 3) 750 (No. 4) 2,000 (No. 5) 250

区 分		排 水 口 No. 6	
排出水の汚染状態	項 目	通 常	最 大
	水素イオン濃度	7.2	6.6~7.8
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	10	80

化学的酸素要求量	(mg/L)	20	80
浮遊物質	(mg/L)	30	90
窒素含有量	(mg/L)	0.1未満	0.2
りん含有量	(mg/L)	0.01未満	0.02
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	(mg/L)	0.5未満	0.5未満
大腸菌群数	(個/cm <sup>3</sup> )	500	3,000
排水水の量	(m <sup>3</sup> /日)	30	60

## 2 縦覧の期間及び場所

### (1) 期間

令和3年11月12日から同年12月3日まで

### (2) 場所

香川県環境森林部環境管理課

琴平町住民福祉課