

## ネクスト香川受配電設備修繕業務仕様書

1 委託業務名 ネクスト香川受配電設備修繕業務

2 履行期間 契約締結日から令和7年3月30日まで

3 履行場所 香川県新規産業創出支援センター（ネクスト香川）  
高松市林町 2217 番地 44 3階屋上

4 目的

香川県新規産業創出支援センター（ネクスト香川）の3階屋上に設置している受配電設備について、電気設備点検において自動蓄勢機構の不具合が報告された、香川県科学技術研究センター（FROM 香川）連絡用 VCB 1 台の交換を行うものである。

5 業務内容

- ・ FROM 香川連絡用 VCB 7.2kV 600A RC12.5kA（電動バネ操作）交換
- ・ 動作確認（試運転調整）

※修繕箇所の図面は別添のとおり

6 関係法令の遵守等

業務の実施に当たり、関係法令、政令、省令、条例等を遵守して業務を実施しなければならない。

7 提出書類

本業務の着手及び完了に当たっては、速やかに次の書類を提出するものとする。

①着手時

着手届・作業日程表（1部）

②完了時

業務完了報告書（3部）

- ・ 報告書には作業前、作業後、作業状況等の写真を添付すること。
- ・ 動作確認等報告書を添付すること。

8 ネクスト香川及び FROM 香川指定管理者との協議

ネクスト香川及び FROM 香川の管理・運営は、指定管理者である公益財団法人かがわ産業支援財団に委託しており、業務の実施に当たっては、同財団との連絡・調整を十分に行い、現場作業の実施の際は同財団施設管理担当者の指示に従うこと。

9 その他

現場作業の実施には、ネクスト香川及び FROM 香川の全館停電が必要となるため、土曜日・日曜日・祝日のいずれかで実施すること。また、停電時間は、できる限り短時間とすること。

本仕様書に定めのないもので業務上必要と思われるものや、本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、双方協議の上これを定めるものとする。