

入浴施設における

# レジオネラ症

## 発生防止の3原則



### レジオネラ症は死亡者が発生する感染症です

レジオネラ属菌の生息環境である入浴施設の衛生管理は、次の3原則を基に総合的かつ確実に行う必要があります。




#### ① 生物膜(ぬめり)をつけない

- ・ろ過器や配管内の洗浄を徹底すること
- ・集毛器は毎日清掃すること



#### ② 菌を増やさない

- ・浴槽水の換水を徹底すること
- ・残留塩素濃度を保持すること



#### ③ エアロゾル<sup>※</sup>を吸い込ませない

- ・気泡発生装置のある浴槽は毎日換水すること
- ・シャワーに循環水を使用しないこと

※エアロゾル:霧状の細かい水滴

香川県中讃保健所 衛生課

☎0877-24-9964

2018年7月作成