

仕 様 書

件 名：香川県立白鳥病院の電力調達

区 分	内 容
需要場所	香川県東かがわ市松原963番地 香川県立白鳥病院
受電設備	屋内キュービクル、屋外キュービクル
業種及び用途	病院
供給方式	交流3相3線式
標準電圧	6,000V
標準周波数	60Hz
受電方式	常時回線受電方式
契約電力	600kW (契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分間最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。) ※過去の実績は別紙「電力使用実績」のとおり
平均予定力率	100%
予定使用電力量	2,329,740kWh/年
供給期間	令和7年2月1日午前0時から令和10年1月31日午前0時まで
需給地点	香川県立白鳥病院構内柱上に施設した香川県立白鳥病院の区分開閉器の電源側接続点とする。
保安責任分界点	需給地点と同じ。ただし、取引用計量装置は四国地区の旧一般電気事業者がその保安の責めを負う。
電気工作物の 財産分界点	需給地点と同じ。ただし、取引用計量装置は四国地区の旧一般電気事業者の所有である。
自動検針装置 の有無	・有（電力量計 常時） （メーカー：GE富士電機メーター株式会社 型式：FP3ER-R）
電力量計の構成	・電力需給用複合計器（通信機能付）（常時）
検針方法	自動検針記録又は訪問検針
常用発電設備の有無	無
非常用発電設備の有無	有
太陽光発電設備の有無	無
電化加熱厨房機器の有無	有
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・計量期間は、毎月初日0時から当該月の最終日の24時までの期間とする。 ・力率の変動及び燃料費の変動、その他の要因による料金の調整については、四国地区の旧一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件及び料金表によるものとする。ただし、入札金額算定時には、燃料費調整および電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないものとする。 ・電気事業者が電気を供給する場合にあっては、情報伝送装置に係る手続き及び費用については、当該電気事業者の負担とする。 ・フリッカ発生機器等、電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。 ・この仕様書に定めのない事項については、四国地区の旧一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件及び料金表を基に協議し、これによりがたい場合は別途協議することとする。