

入札公告(物品)7 総事第57号 満濃池森林公園冷暖房具一式 質疑回答書

○森林学習展示館

質疑①	<p>① 新設冷媒配管の保温厚が指定されていません。ご指示ください。</p> <p>② 新設エアコン2系統の電源ですが、森林学習展示館の既設引き込み柱よりの取込みとみられますが、引き込み柱周りに木があり、架空線での取り込みは難しく、地中埋設も低木の根が張っている為、同様です。既設の埋設管(FEP)も、新設2系統+既設1系統分の電源には細く使用は難しいと考えます。</p> <p>仕様書に記載がありませんので、建物までの電源経路を、どのように考えておられるか、ご教示ください。</p>
回答①	<p>① 指定はありません。</p> <p>② 公園管理者及び所管課と協議のうえ、枝の撤去等も検討可能です。</p>

○森林の館

質疑②	<p>① 業務内容が、既存の冷暖房装置の撤去及び同じ場所への設置となっていますが、冷媒配管・配線・ダクト類は、既設を使用でよろしいですか。</p> <p>(必要により接合部分及び外部ラッキングの室外機廻りのやり替は、発生)</p>
回答②	<p>① 使用可能な状態であれば、既設の冷媒配管・配線・ダクト類もお使いいただけます。</p>

○共通

質疑③	<p>① 仕様書の内容で、今回業務に該当しないものがあります。</p> <p>リモコン用壁掛けホルダー・新機器専用コンセント</p> <p>(設置機器型番の機種は、リモコン本体組込及び壁掛けリモコンです。電源も室外機直結(三相)でコンセントの必要はありません)</p>
回答③	<p>① 指定の機種に該当しない内容であれば、不要です。</p>