

# 雨水処理設備保守点検業務 仕様書

別添

1. 業務名 雨水処理設備保守点検業務
2. 場 所 香川県坂出市文京町2丁目1-5  
香川県立坂出高等学校
3. 設備機器 別紙、雨水利用設備竣工図のとおり
4. 委託期間 令和8年4月1日～令和9年3月31日
5. 業務内容 (1) 業務内容
  - ①坂出高等学校の雨水処理設備の点検を実施し、処理水量及び処理水質が建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第四条の二に適合するよう、運転管理すること
  - ②災害や緊急時には早急な対応をとること
  - ③機器にかかる維持補修サービスの体制を整備すること

## (2) 保守定期点検内容

〈点検項目〉	〈点検内容〉
1. 雨水処理設備点検 (1)年4回(3ヶ月に1回)	1-1 中和設備点検 (1)酸・アルカリポンプ点検 (2)酸・アルカリタンク点検 (3)PH計校正
2. 次亜塩素酸ソーダー補充 (1)その都度	
3. PH計校正試薬補充 (1)4回注入(補充液KCL含む)	1-2 消毒剤注入装置点検 (1)塩素注入ポンプ点検 (2)塩素タンク点検 (3)再利用水塩素濃度測定
	1-3 ろ過機点検 (1)ろ過機内部点検・清掃
	1-4 自動運動作動点検
	1-5 その他機器の点検・調整

6. その他 (1)消耗品  
中和用薬品等(硫酸、苛性ソーダ含む)の消耗雑材は本契約に含むものとする。  
濾材の補充、交換は含まない
- (2)再委託の禁止  
再委託は禁止するが、やむを得ず業務の一部を再委託する場合は事前に申し出て承認を得ること
- (3)関係法令の遵守  
関係法令を遵守し、作業を行うものとする
- (4)電子契約  
可とする