

●香川県告示第51号

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第5条第1項の規定に基づく特定施設の設置の許可の申請があったので、同条第4項の規定によりその概要を次のとおり告示する。

なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

平成20年12月19日

香川県知事 真 鍋 武 紀

1 申請の概要

(1) 申請者の住所及び名称並びに代表者の氏名

坂出市番の州緑町1番地1

コスモ石油株式会社 坂出製油所 所長 井原 克幸

(2) 事業場の所在地及び名称

坂出市番の州緑町1番地1

コスモ石油株式会社 坂出製油所

(3) 特定施設に関する事項

種	類	特定事業場から排出される水の処理施設	
能	力	6,000m ³ /日	
工 期 等	工事着手予定年月日	既設	
	工事完成予定年月日	既設	
	使用開始予定年月日	許可後	
使用時間間隔及び1日当たりの使用時間		連続24時間使用	
排出さ れる汚 水等の 汚染状 態	項 目	通 常	最 大
	水素イオン濃度	7.5~8.5	7.5~8.5
	化学的酸素要求量 (mg/l)	18	20
	浮遊物質 (mg/l)	13	15
	窒素含有量 (mg/l)	27	30
	りん含有量 (mg/l)	1	3
排出される汚水等の量 (m ³ /日)		5,400	6,000

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更無し。

(5) 排出水の汚染状態及び量

区 分		第 1 排 水 口	
排出水 の汚染 状態	項 目	通 常	最 大
	水素イオン濃度	6.5~8.5	6.5~8.5
	化学的酸素要求量 (mg/l)	10	15
	浮遊物質 (mg/l)	10	15
	窒素含有量 (mg/l)	5	30

りん含有量 (mg/l)	1	3
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/l)	1以下	1
フェノール類含有量 (mg/l)	1以下	1
ベンゼン (mg/l)	0.01	0.1
排水水の量 (m ³ /日)	89,850	99,840

(備考) 今回既存施設が特定施設に該当することとなったことによる設置許可申請であり、排水の量及び汚染状態並びに汚濁負荷量に変更はない。

2 縦覧の期間及び場所

(1) 期間

平成20年12月19日から平成21年1月9日まで

(2) 場所

香川県環境森林部環境管理課
坂出市環境経済部環境交通課