

●香川県告示第343号

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第5条第1項の規定に基づく特定施設の設置の許可の申請があったので、同条第4項の規定によりその概要を次のとおり告示する。

なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

平成29年11月24日

香川県知事 浜 田 恵 造

1 申請の概要

(1) 申請者の住所及び名称並びに代表者の氏名

三豊市豊中町本山乙703番地

ちぬや冷食株式会社 代表取締役 今津 秀

(2) 事業場の所在地及び名称

三豊市豊中町本山乙703番地

ちぬや冷食株式会社

(3) 特定施設に関する事項

種 類	冷凍調理食品製造業の用に供する洗浄施設		
能 力	225L/分 1基		
工 期 等	工事着手予定年月日	平成30年1月3日	
	工事完成予定年月日	平成30年1月5日	
	使用開始予定年月日	平成30年1月10日	
使用時間間隔及び1日当たりの使用時間	9時間断続使用		
排出される汚水等の汚染状態	項 目	通 常	最 大
	水素イオン濃度	5.8~8.6	5.8~8.6
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	50	100
	化学的酸素要求量 (mg/L)	50	100
	浮遊物質 (mg/L)	200	300
	窒素含有量 (mg/L)	10	20
りん含有量 (mg/L)	1	2	
排出される汚水等の量 (m ³ /日)	3	4	

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更無し

(5) 排出水の汚染状態及び量

区 分	排 水 口 No. 1		
項 目	通 常	最 大	
排出水の汚染状態	水素イオン濃度	5.8~8.6	5.8~8.6
	生物化学的酸素要求量 (mg/L)	18	27
	化学的酸素要求量 (mg/L)	18	27
	浮遊物質 (mg/L)	10	20
	窒素含有量 (mg/L)	5	15
	りん含有量 (mg/L)	1	2

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/L)	10	20
大腸菌群数 (個/cm ³)	1,000	3,000
排出水の量 (m ³ /日)	834	950

2 縦覧の期間及び場所

(1) 期間

平成29年11月24日から同年12月15日まで

(2) 場所

香川県環境森林部環境管理課

三豊市環境部環境衛生課